



Федеральная служба
по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
(Роспотребнадзор)

Федеральное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Владимирской области»

Токарева ул., д.5, г. Владимир, 600005
Тел./факс (4922) 53-58-28

E-mail: sgm@vladses.vladinfo.ru

ОКПО 75638364, ОГРН 1053301228243,
ИНН/КПП 3327819890./ 33280100

Аттестат аккредитации органа инспекции
№ RA.RU.710060 дата внесения в реестр
аккредитованных лиц 03.06.2015г.

Главный врач, руководитель органа инспекции
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Владимирской области»

М.В. Буланов



Исх. № 5221 от 24.10.2018 г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ №848

- 1. Наименование продукции:** Плиты негорючие Gyproc® Fire, марка ПНГФ (толщины: 9,5; 12,5; 15,0 мм).
- 2. Получатель заключения:** ООО "Сен-Гобен Строительная Продукция Рус", РФ, 140301, Московская область, г. Егорьевск, ул. Смычка, д. 60.
- 3. Изготовитель продукции:** ООО "Сен-Гобен Строительная Продукция Рус", РФ, 140301, Московская область, г. Егорьевск, ул. Смычка, д. 60.
- 4. Представленные материалы:**
 - ТУ 23.62.10-008-56846022-2018;
 - Протокол испытаний № 128С от 02.04.2018 г. выдан АНО «Испытательный центр АНО «Независимый институт экспертизы и сертификации» (аттестат аккредитации № РОСС. RU.0001.21ПГ15);
- 5. Область применения продукции:** Для устройства каркасно-обшивных конструкций перегородок, облицовок стен и подвесных потолков на путях эвакуации и в зальных помещениях в зданиях различного функционального назначения, этажности и вместимости, в других строительных конструкциях, где согласно требованиям пожарной безопасности предусмотрено применение негорючих строительных материалов (НГ) класса пожарной опасности КМ0, в том числе в жилых домах и административных зданиях, офисах, гостиницах, вокзалах и аэропортах, ресторанах и предприятиях торговли, культурно-массовых и спортивных сооружениях, учебно-воспитательных заведениях, детских и медицинских учреждениях (в т.ч. лечебно-профилактических и санаторно-курортных), а также на промышленных объектах (в т.ч. объектах пищевой, химической, фармацевтической, электронной и энергетической промышленности)
- 6. Цель экспертизы:** установление соответствия (несоответствия) положениям раздела 6 «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели», раздела 11 «Требования к продукции, изделиям, являющимся источником ионизирующего излучения, в том числе генерирующего, а также изделиям и товарам, содержащим

